

	Documentazione tecnica da consegnare per attivazione/modifica di forniture PASSIVE MT	Media Tensione
		MO 0856 Rev. 0 del 28/10/2019
		Pag. 1/1

Si invitano i gentili utenti ad inviare la seguente documentazione attinente al nuovo allacciamento, necessaria per una valutazione preventiva all'attivazione dello stesso:

Codice	Documento	
1	(Δ) MO 0355 - Modello nuova connessione MT	
3	Schema unifilare dell'impianto di utenza per la connessione, con indicate le caratteristiche delle apparecchiature (interruttori, TA, TV, trasformatori, protezioni, cavi, generatori, ecc.)	
4	(Δ) MO 0555 – Informativa circa la funzionalità e le regolazioni dei sistemi di protezione MT	
5	Certificazione della rispondenza del Sistema di Protezione Generale (SPG) ai requisiti di cui all'Allegato D della norma CEI 0-16 o in alternativa il rapporto di prova per la certificazione del tempo di apertura dell'interruttore, misurato secondo le modalità di cui al punto B.1 dell'allegato B della suddetta norma.	
6	(Δ) MO 0416 – Elenco e recapiti personale autorizzato	
7	(Δ) MO 0556 – Allegato tecnico di connessione MT	
8	Caratteristiche tecniche e certificazioni dei vari componenti del Sistema di Protezione Generale (SPG) (PG, TV, TA, TAT ed eventualmente UPS)	
9	Caratteristiche tecniche e certificazioni del Dispositivo Generale	
13	Estratto della dichiarazione di conformità dell'impianto (con in allegato il progetto dell'intera rete di utenza allo stesso livello della tensione di consegna)	
14	Schema funzionale del Sistema di Protezione (SPG)	
15a	Planimetria dell'impianto di terra	
15b	Planimetria dell'impianto di terra in formato CAD (.dwg)	
16	Verifica dell'impianto di terra secondo Norme CEI 99-2/99-3 effettuata da personale abilitato	
17	Eventuale dichiarazione di adeguatezza (DIDA)	

(Δ) = modulo PDF scaricabile dal sito <https://www.megareti.it/Energia-elettrica/Clienti/Connessioni-EE>

La documentazione di cui sopra va inviata all'indirizzo PEC: megareti.connessioni@pec.agsm.it,

citando nell'oggetto: "Invio documentazione per attivazione presa MT relativa al punto di fornitura POD IT024E...".

Si richiede di identificare i file con i codici indicati in tabella (sufficiente il numero in testa al nomefile es. "3-unifilare.pdf")

E' richiesto che i documenti siano compilati in ogni parte di competenza in maniera chiara, debitamente **firmati e/o timbrati**. Saranno rifiutati cataloghi, fascicoli opera e documentazione generica riferita alle componenti dell'impianto non richieste.